



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Provinciale di Verona
Unità Operativa Fisica

Al **comune di Bussolengo**
Ufficio Ecologia

Protocollo n. (vedi allegato file segnatura.xml e/o
oggetto del msg di posta elettronica)

Classificazione 10.20.5

comune.bussolengo@cert.legalmail.it

Rif.to prot. _____

fascicolo: A10.2-FA-ELF Bussolengo

OGGETTO: misure di campo elettromagnetico generato da elettrodotto nel comune di Bussolengo

Si inviano in allegato i risultati delle misure di induzione magnetica effettuate presso :

- Elettrodotto 23-502 Pedemonte – Bussolengo San Salvar, via Vespucci 1
- Elettrodotto 22-239 Ala – Bussolengo San Salvar, via Goito 1

In ambedue i casi, presso le abitazioni poste in vicinanza degli elettrodotti, i valori misurati sono inferiori a $3 \mu\text{T}$ e la mediana sulle 24 ore è inferiore al valore obiettivo di qualità pari a $3 \mu\text{T}$.

E' stato, pertanto, verificato il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori obiettivo di qualità.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni

Distinti saluti

La Responsabile Unità Operativa Fisica
Dott.ssa Francesca Predicatori



ELF_Bussolengo_11378_19

Pagina 1 di 1

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Predicatori

Responsabile dell'istruttoria: dott. Roberto Rubele

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.vi
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Verona – Unità Operativa Fisica
Via A. Dominutti 8, 37135 Verona Italia
Tel. +39 045 8016748 e-mail: dapvr@arpa.veneto.it
PEC: dapvr@pec.arpa.vi